

L.p.	Etap/ kwartał	Lokalizacja	Przedmiot pomiarów	Termin realizacji	Ilość pomiarów
1	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	17.01.2026r.	132
2	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	17.01.2026r.	15
3	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	17.01.2026r.	26
4	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	17.01.2026r.	81
5	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa – obwody niskoprądowe	17.01.2026r.	6
6	1/1	Pływalnia Kryta SPA i Wellness	Ochrona przeciwporażeniowa – połączenia wyrównawcze	17.01.2026r.	3
7	1/1	Budynek A 3	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	08.01.2026r.	1
8	1/1	Budynek A 3	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	08.01.2026r.	194
9	1/1	Wiata drewniana	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	17.01.2026r.	50
10	1/1	Wiata drewniana	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	17.01.2026r.	40
11	1/1	Wiata drewniana	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	17.01.2026r.	2
12	1/1	Hala W-S Oświetlenie rezerwowe	Badanie natężenia oświetlenia + próby funkcjonalne	07.01.2026r.	142
13	1/1	Hala W-S Budynek	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	07.01.2026r.	3
14	1/1	Hala W-S Oświetlenie awaryjne	Badanie natężenia oświetlenia + próby funkcjonalne	07.01.2026r.	414
15	1/1	Hala W-S / Oświetlenie rezerwowe – system UPS	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	07.01.2026r.	64
16	1/1	Hala W-S / Oświetlenie rezerwowe – system UPS	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	07.01.2026r.	1
17	1/1	Stadion – Boisko 1 płyty	Badanie natężenia oświetlenia meczwego	17.03.2026r.	672
18	1/1	Stadion – Boisko 1 płyty	Badanie natężenia oświetlenia rezerwowego + próby funkcjonalne	17.03.2026r.	672
19	1/1	Budynek A 4	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	08.01.2026r.	1
20	1/1	Hala W-S / Szafa UPS oświetlenia rezerwowego	Ochrona przeciwporażeniowa	08.01.2026.	16
21	1/1	Piastów / Budynek zaplecza piłkarskiego	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	08.01.2026.	1
22	1/1	Piastów / Budynek zaplecza piłkarskiego	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne	08.01.2026.	25
23	1/1	Pływalnia Kryta oświetlenie budynku	Badanie natężenia oświetlenia rezerwowego + próby funkcjonalne	08.01.2026.	338
24	1/1	Pływalnia Kryta oświetlenie budynku	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	08.01.2026.	2
25	1/1	ZBO oświetlenie budynku	Badanie natężenia oświetlenia rezerwowego + próby funkcjonalne	08.01.2026.	270
26	1/1	ZBO oświetlenie budynku	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż	08.01.2026.	4

L.p.	Etap/ kwartał	Lokalizacja	Przedmiot pomiarów	Termin realizacji	Ilość pomiarów
27	3/3	Korty tenisowe System zraszania	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	02.09.2026r.	13
28	3/3	Korty tenisowe System zraszania	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	02.09.2026r.	1
29	3/3	Stadion Budynek gospodarczy	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	07.10.2026r.	98
30	3/3	Stadion Budynek gospodarczy	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	07.10.2026r.	21
31	3/3	Stadion Budynek gospodarczy	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	07.10.2026r.	12
32	3/3	Stadion Budynek gospodarczy	Instalacja uziomowa	07.10.2026r.	1
33	3/3	Stadion Budynek ogrzewania boiska	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	07.09.2026r.	10
34	3/3	Stadion Budynek ogrzewania boiska	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	07.09.2026r.	6
35	3/3	Stadion Budynek ogrzewania boiska	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	07.09.2026r.	3
36	3/3	Stadion Budynek ogrzewania boiska	Badanie natężenia oświetlenia podstawowego	07.09.2026r.	22
37	3/3	Stadion Telebim	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	18.08.2026r.	10
38	3/3	Stadion Telebim	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	18.08.2026r.	12

L.p.	Etap/ kwartał	Lokalizacja	Przedmiot pomiarów	Termin realizacji	Ilość pomiarów
39	4/4	ZBO / Sterownica technologii basenowej	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	17.12.2026r.	24
40	4/4	ZBO / Sterownica technologii basenowej	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	17.12.2026r.	3
41	4/4	ZBO / Sterownica technologii basenowej	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	17.12.2026r.	3
42	4/4	Stadion Sportowy Oświetlenie korony	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego	19.12.2026r.	45
43	4/4	Elektronarzędzia	Ochrona przeciwporażeniowa + kontrola stanu technicznego	19.12.2026r.	22
44	4/4	Hala W-S Budynek	Instalacja uziomowa	13.10.2026r.	14
45	4/4	Teren stadionu infrastruktura / monitoring	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja	12.11.2026r.	36
46	4/4	Teren stadionu infrastruktura / monitoring	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ	12.11.2026r.	35
47	4/4	Teren stadionu infrastruktura / monitoring	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD	12.11.2026r.	3

Objaśnienia skrótów:

- SSWZ – Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układach sieciowych TN

Uwagi:

- Ilość punktów pomiarowych może ulec niewielkiej zmianie (szczególnie powiększeniu) w wyniku rozbudowy obwodów instalacji lub przyłączenia nowych odbiorników do instalacji.

- Do protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia wymagane jest wykonanie załączników graficznych.
- Z przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych wymagane są osobne protokoły z pomiaru rezystancji izolacji, z badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, oraz ze sprawdzenia ochrony uzupełniającej.
- Prace kontrolno-pomiarowe muszą zostać wykonane przed wyznaczonymi datami w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Z uwagi na prowadzony ruch w obiektach Chrobry Głogów S.A. większość prac winna zostać wykonana w godzinach nocnych 22:00 – 6:00.