



1946

CHROBRY GŁOGÓW S.A.

Znak postępowania: ZP- 3/2017

Głogów, dnia 6 grudnia 2017 roku

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

tel. 76 835 61 93
fax. 76 835 68 84

sekretariat@chrobry-glogow.pl
www.chrobry-glogow.pl

Zarejestrowano:
KRS: 0000397069
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
41 613 500,00 zł

693 206 15 52

REGON:
020094600

Rachunek bankowy:
35124014861111001006999055

Zarząd:
Emilia Szajowska
Prezes Zarządu

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska rekreacyjno-treningowego z wyposażeniem i zbiornikiem retencyjnym w Głogowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W opisie projektu branży elektrycznej dotyczącym instalacji zasilania nawadniania boiska wskazano wykonanie następujących linii kablowych: od sterownika (SNN) do zraszaczy, od sterownika do rozdzielnicy RZS, od SSO do RZS oraz od RZS do pompy, jednak w przedmiarach branży elektrycznej brak jest wspomnianych linii. Prosimy o określenie czy wykonawca zobowiązany jest wykonać w/w zakres robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

W/w linie są wymienione w poz. 6 i 7 przedmiaru robót. W opisie pozycji nie ma dokładnie rozpisanych typów kabli, a jedynie podane są długości, kable te są wyszczególnione jednak w zestawieniu materiałów dołączonym do przedmiaru na stronie 4 w pozycjach 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Pytanie nr 2:

W opisie projektu branży elektrycznej wskazano zabezpieczenie kabli sterowniczych na całej długości rurami DVR50, natomiast w opisie projektu branży sanitarnej kable sterownicze należy zainstalować w wykopach obok rur. Prosimy o jednoznaczne określenie wykonania w/w zakresu robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

W opisie branży elektrycznej wskazano ułożenie kabli sterowniczych do zraszaczy obok rur (wodociągowych) w dodatkowych rurach DVR50. W przedmiarze robót branży elektrycznej uwzględniono układanie tych kabli w rurach osłonowych. W związku z tym należy przewidzieć układanie kabli w rurach osłonowych.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów siatki piłkochwyty na linkę śr 4 mm i oczko 10x10cm? Wymagana siatka o linkach śr. 5 mm, oczko 12x12 cm,



GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
100% akcji Spółki





CHROBRY GŁOGÓW S.A.

jest to siatka ciężka i raczej odchodzi się od stosowania tak masywnych siatek na piłkochwytach, aby nie obciążać konstrukcji i jednocześnie mając na uwadze jej zachowanie podczas silnych wiatrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wg. zapisów zawartych w dokumentacji technicznej postępowania, siatkę należy wykonać zgodnie z projektem o wymiarze oczka 12x12cm i grubości linki 5mm. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie tolerancji wszystkich wymiarów siatki w zakresie +/- 10%.

Pytanie nr 4

Projekt umowy nie zawiera zgody Zamawiającego na bezpośrednią płatność podwykonawcą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Wnioskujemy o usunięcie §7 ust. 38.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza usunięcia zapisów w §7 ust. 38 projektu umowy.

Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez przerwy w realizacji zamówienia w świetle grożących kar umownych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przez określenie „przerwy w realizacji zamówienia” rozumie, przerwy w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Wnioskujemy o zmianę w §10 ust 4, zwłoki w zapłacie z 60 na 14 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zapisów w §10 ust 4 tj. zwłoki w zapłacie z 60 na 14 dni.

Pytanie nr 8

Na terminy czynności administracyjnych typu przyjęcie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskanie zgody na użytkowanie wykonawca nie ma wpływu, należałoby to uwzględnić w umowie włącznie z odstąpieniem od naliczania kar umownych z tego tytułu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zapisów w tym zakresie.

CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

tel. 76 835 61 93
fax. 76 835 68 84

sekretariat@chrobry-glogow.pl
www.chrobry-glogow.pl

Zarejestrowano:
KRS: 0000397069
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
41 613 500,00 zł

693 206 15 52

REGON:
020094600

Rachunek bankowy:
35124014861111001006999055

Zarząd:
Emilia Szajowska
Prezes Zarządu



GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
100% akcji Spółki





CHROBRY GŁOGÓW S.A.

Pytanie nr 9

Brak w umowie terminów zaakceptowania przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych wraz z sankcjami za ich niedotrzymanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany zapisów projektu umowy w tym zakresie.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż ww. pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

tel. 76 835 61 93
fax. 76 835 68 84

sekretariat@chrobry-glogow.pl
www.chrobry-glogow.pl

Zarejestrowano:
KRS: 0000397069
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
41 613 500,00 zł

693 206 15 52

REGON:
020094600

Rachunek bankowy:
35124014861111001006999055

Zarząd:
Emilia Szajowska
Prezes Zarządu

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Emilia Szajowska



GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
100% akcji Spółki

